
MANQUE DEBIT
NO CURRENT
TENSION ANORMALE
ABNORMAL VOLTAGE
ARRET TENSION BASSE
LOW VOLTAGE STOP
RUPTURE PROTECTION
PROTECTION FUSE
BLOWN
-B
-U
-A
-TA
+B
+U
+A
+TA
FB
FU
FA
FTA
CF3
TS
RGU
RG1526-1
L: RUPTURE
PROTECTION
PROTECTION FUSE
BLOWN
FR.FU
FB
F2
F1
CV
UTILISATION
UTILIZATION
BATTERIE
BATTERY
1 : FLOATING PERMANENT
2 : NORMAL AUTO
3 : EGALISATION IMPOSEE
EQUALIZATION PERMANENT
FR
CF2
LF2
CF1
LF1
BD
RG1512
RG
PL
RG1511
CM
A1761-5
A1822
FLOATING
EQUALIZATION
EGALISATION
MAINS ON
PRESENCE SECTEUR
NO CURRENT
MANQUE DEBIT
THRESHOLD
SEUIL
HIGH VOLTAGE
STOP
ARRET TENSION
HAUTE
REARMEMENT
RESET
TP
TI
DJS
ENTREE SECTEUR
MAINS INPUT
A1761-A
ABNORMAL
VOLTAGE
TENSION
ANORMALE
U≤ 50V
THRESHOLD
SEUIL
THRESHOLD
SEUIL
U≤ V
LOW VOLTAGE
STOP
ARRET TENSION
BASSE
AL
MISE A JOUR
CORRECTION
Ed. 1: 30.07.91
DESSINE PAR:
DRAWING BY:
C.B.
VERIFIE PAR:
APPROVED BY:
DATE: 30.07.91
PHB TRI. 50
(440V_60Hz)
S.F.E.E. Tarbes
RT.B3042P